

Katowice, dnia 6.06.2018 r.

WT-I.2370.10.2018

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych t.j. (Dz.U. z 2017 r poz. 1579 z późn. zm, zwana dalej p.z.p.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, wyjaśniając treść SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n.: „**Instalacja paneli fotowoltaicznych w obiektach Państwowej Straży Pożarnej**”

Zapytanie Wykonawcy:

„Czy Zamawiający dopuści zastosowanie modułu fotowoltaicznego o parametrach:

Napięcie nominalne U_{mpp} – 32,5V

Prąd nominalny I_{mpp} – 9,25A

Napięcie otwartego obwodu U_{oc} – 38,8V

Prąd znamionowy I_{sc} – 9,85A

Rama modułu o grubości 38 mm, czarna”

Wyjaśnienia Zamawiającego :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Dokonane wyjaśnienia treści SIWZ wiążą Wykonawców z chwilą powzięcia do wiadomości.

Podpisał:

z up. ŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

st. bryg. mgr inż. Bogdan Jędrocha

Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego

Państwowej Straży Pożarnej

